



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

B A R I

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Bari,

Alla Città Metropolitana di Bari

Servizio Edilizia Pubblica

Via Castromediano, n. 138

70100 Bari

Edilizia pubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Prot. N. Allegati

Risp. al foglio n. del

OGGETTO: CITTA' METROPOLITANA DI BARI – Istituto Alberghiero “Majorana” sito in Via G. Deledda – Comune di Casamassima.

Pratica n° 43222 - Attività n. 67.4 Categoria C e 65.1 Categoria B - Allegato I del D.P.R. 01/08/2011 n.151.

Valutazione del Progetto ex art.3 D.P.R. 01/08/2011 n.151.

e, p.c. AL SINDACO

DEL COMUNE DI CASAMASSIMA

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 e del D.Lvo 08/03/2006 n. 139 per l'attuazione dei relativi provvedimenti,

- vista l'istanza di valutazione del progetto presentata in data 26/09/2016 dal Comune prot. 17812 del 15/09/2016 (assunta al prot. n. 16472 del 26/09/2016 - posizione n°56195)
- vista la relazione del funzionario istruttore D.V.D. Ing. Michele Rosati

si informa di aver approvato: per quanto di propria competenza, il progetto di cui trattasi a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al D.M. 26/08/1995, D.M. 19/08/1996, UNI EN 12845, UNI 10779, UNI 11292 e UNI 9795 e successive modifiche ed integrazioni con le seguenti prescrizioni:

- ✓ *Si confermano le prescrizioni già rilasciate da questo Comando in data 16/08/2011 – prot. 20965;*
- ✓ *Il connettivo che serve le aule 7, 8 e 9 dovrà disporre di un ulteriore uscita di sicurezza sul connettivo principale dell'istituto scolastico tale da non interferire sull'esodo dell'aula 9;*
- ✓ *Si prende atto della dichiarazione del dirigente scolastico dell'istituto alberghiero, sull'affollamento massimo previsto all'interno dell'istituto, da dove si evince, se pur temporaneamente la presenza della scuola materna “Collodi”, a tal proposito si rammenta l'obbligo del coordinamento del Sistema di Gestione della Sicurezza con particolare riferimento all'Emergenza d'intesa tra i dirigenti delle diverse attività scolastiche presenti*

Prima dell'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgvo 8 marzo 2006, n.139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli:

- Mod PIN 2 –2014 SCIA

- Mod PIN 2.1 – 2014 ASSEVERAZIONE

unitamente a:

- certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;

- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs 139/06

Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M.10/03/98 e D.Lg.vo n: 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell'inizio dell'attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lg.vo.

Costituiscono parte integrante del presente parere :

N° 1 relazioni tecniche e N° 5 elaborati grafici.

ROM/fs



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. VINCENZO CIANI)

Allegati:

N.B: i modelli citati sono scaricabili dal sito www.vigilfuoco.it